ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.АД58.А.02272/25

Серия RU № 0574687

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «ТАТСЕРТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б, помещение 1004. Адрес места осуществления деятельности: 420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД58. Дата решения об аккредитации: 16.02.2017. Номер телефона: +7 8432060431. Адрес электронной почты: info@tatsert.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДИ".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 443047, Россия, Самарская область, город Самара, шоссе Новокуйбышевское, дом 51а, офис 1.
Основной государственный регистрационный номер 1076318012462.
Телефон: +78469977226. Адрес электронной почты: Info@ca-di.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДИ".
Место нахождения (адрес юридического лица): 443047, Россия, Самарская область, город Самара, шоссе Новокуйбышевское, дом 51а, офис 1.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 446205, Россия, Самарская область, город Новокуйбышевск, улица Полевая, здание 1Б, помещение Н1.

ПРОДУКЦИЯ Предохранительные устройства: клапаны предохранительные прямого действия типа КД 200. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3742-002-81857952-2015 «Клапан предохранительный КД 200 Ду 15мм, Ру от 1,4 МПа до 2,5 МПа Технические условия».
Партия - 500 штук, товарная накладная № 242 от 11.07.2025.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481401000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 1479УТ от 28.08.2025 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ВС05).
документации изготовителя: обоснования безопасности; паспорта; руководства по эксплуатации; проектной документации; результатов расчетов на прочность; протоколов заводских испытаний; технологических регламентов и сведений о технологических процессах; документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала; документов, подтверждающих характеристики материалов.
Схема сертификации: 3с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 31294-2005 "Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия.". Условия хранения продукции 8(ОЖ3) в соответствии с ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения 12 месяцев. Назначенный срок службы 15 лет. Оборудование относится к 4-ой категории согласно ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.08.2025 **ПО** 28.08.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Илюхина Мария Андреевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Поляков Артём Александрович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.